

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ09.В.00116 ТР 0627377
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716, Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место нахождения изготовителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716, Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Пожарные Подмосковья".

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 3.,
тел.(495) 504-71-64. ОГРН: 1027709032317. Аттестат рег. № ТРПБ.РУ.ПБ09 выдан 10.02.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖАЕТ, ЧТО Трехкомпонентные полиуретановые компаунды Полиплан
ПРОДУКЦИЯ 107 Террацо, Полиплан 108 Рапид, выпускаемые по ТУ

(информация об объекте сертификации по заявлению лицензированной области) 5772-059-10861980-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный закон
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Показатели
(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого пожарной опасности смотри в приложении к
сертификату бланк № 0060887.

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протокол №№ 69/ТР, 70/ТР от 22 мая 2012 г. (ИЦ ПБ АНО
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "Пожарные Подмосковья" ТРПБ.РУ.ИН47 от 10.02.2011 г.)
Акт о результатах анализа состояния производства № 141-142/12 от 23 апреля 2012 г. ОС АНО "Пожарные
Подмосковья"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5772-059-10861980-2009.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.05.2012 по 24.05.2017

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
Инициалы, фамилия
Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)
полный, инициалы, фамилия
Чарушкин С.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПВ09.В.00116

(обязательная сертификация)

ТР 0060887

(учетный номер Бланка)

Трехкомпонентные полиуретановые компаунды Полипан 107 Террацо, Полипан 108 Рапид, выпускаемые по ТУ 5772-059-10861980-2009 в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
- группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
- группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89;
- группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;
- группа по распространению пламени - ПП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

