

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00350

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001154

Закрытое Акционерное Общество «Хантсман-НМГ»,
Адрес: 249032, РОССИЯ, Калужская область, Обнинск, Киевское шоссе, 110 км.,
ОГРН: 1024000935716, Телефон: +74843993444, Факс: +74843993444

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое Акционерное Общество «Хантсман-НМГ»,
Адрес: 249032, РОССИЯ, Калужская область, Обнинск, Киевское шоссе, 110 км.,
ОГРН: 1024000935716, Телефон: +74843993444, Факс: +74843993444

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1001, ПОЛИПЛАН 1002, ПОЛИПЛАН 1003, ПОЛИПЛАН 1004, выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7200

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ),
Показатели пожарной опасности смотри в приложении к сертификату бланк № 0000766.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний №№ 462/ТР от 04.03.2016 г., 463/ТР от 07.03.2016 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента соответствует стандарту ISO 9001:2008 № 177995-2015-AQ-RUS-FINAS действителен: 22.06.2015 - 22.06.2018 г. (выдан DNV GL - Business Assurance, адрес: Трехпрудный переулк 9, стр. 2, Москва, РФ).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2016 по 10.05.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Умрихина О.В.

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00350

(обязательная сертификация)

№ 0000766

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)

| Наименование продукции | Показатели пожарной опасности |
|---|--|
| Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1001, ПОЛИПЛАН 1004, выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка | Класс пожарной опасности КМ1: группа воспламеняемости – В1 (трудноновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. |
| Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1002, ПОЛИПЛАН 1003, выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка | Класс пожарной опасности КМ3: группа воспламеняемости – В1 (трудноновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. |



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten Signature]
_____ подпись

[Handwritten Signature]
_____ подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия