

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ09.В.00056
(номер сертификата соответствия)

ТР 0627308
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Пожарные Подмосковья".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 3.,
тел.(495)624-03-26. ОГРН: 1027709032317. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09 выдан 10.02.2011г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Система бесшовного (наливного) покрытия пола на основе эпоксидной композиции ПОЛИПЛАН 206, выпускаемой по ТУ 5772-061-10861980-2004, с добавлением подготовленного кварцевого песка. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 5700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Показатели пожарной опасности сморти в приложении к сертификату бланк № 0060855.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол №№ 11/ТР от 25 марта 2011 г. ИЦ ПБ АНО "Пожарные Подмосковья"
Акт о результатах анализа состояния производства № 50-52/10 от 11 июня 2010 г. ОС АНО "Пожарные Подмосковья"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.05.2011 по 03.05.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ09.В.00056**

(обязательная сертификация)

ТР **0060855**

(учетный номер бланка)

Система бесшовного (наливного) покрытия пола на основе эпоксидной композиции ПОЛИПЛАН 206, выпускаемой по ТУ 5772-061-10861980-2004, с добавлением подготовленного кварцевого песка в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) имеют следующие показатели пожарной опасности:

- группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
- группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
- группа по дымообразующей способности - Д2 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89;
- группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;
- группа по распространению пламени - РП1 (не распространяющие) по ГОСТ Р 51032-97



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.