

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ09.В.00131 ТР 0627392
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМЛ».

(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМЛ».

(наименование и место нахождения изготовителя) Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации) АНО "Пожарные Подмосковья" (45062, г. Москва, ул. Покровка, д. выданного сертификата соответствия) 26/1, стр. 3...

Тел. (495)624-03-26; ОГРН: 1027709032317. Аттестат рег. № ТРПБ.РУ.ПБ09 выдан 10.02.2011 г. МЧС России.

ПОТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1001.

(информация об объекте сертификации) Полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1002, ПОЛИПЛАН 1003, ПОЛИПЛАН 1004, выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП)
22.5700

КОД ЕКТС

КОД ТН ВЭД России

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

пожарной опасности смотри в приложении к сертификату бланк № 0060854.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Показатели:

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы №№ 9/ТР, 10/ТР от 21 марта 2011 г. (ИЦПБ АНО "Пожарные Подмосковья" аттестат ТРПБ.РУ.ИН47 от 10.02.2011 г.)
Акт о результатах анализа состояния производства № 141-142/12 от 23 апреля 2012 г. ОС АНО "Пожарные Подмосковья"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.09.2012 по 03.05.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ ПБ09.В.00131

(обязательная сертификация)

ТР

0060888

(учетный номер бланка)

Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1001, ПОЛИПЛАН 1004, выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка" в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) имеют следующие показатели пожарной опасности:

группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89;
группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;
группа по распространению пламени - ЕП1 (не распространяющиеся) по ГОСТ Р 51032-97

Системы бесшовных (наливных) покрытий пола на основе полиуретановых композиций ПОЛИПЛАН 1002, ПОЛИПЛАН 1003 выпускаемых по ТУ 5772-005-10861980-01, с добавлением подготовленного кварцевого песка" в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) имеют следующие показатели пожарной опасности:

группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
группа по дымообразующей способности - Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89;
группа по показателю токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89;
группа по распространению пламени - ЕП1 (не распространяющиеся) по ГОСТ Р 51032-97

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

